

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION

Dricksvattenenheten

1:e kemist G. Guzikowski

1991-12-05

Dnr 1944/91

Överlämnas för kännedom

Svenska Vatten och  
Avloppsverksföreningen  
Att. Torsten Bergström  
Regeringsgatan 86  
111 39 Stockholm

Hygienisk bedömmning av EverCrete, ytskyddsmedel på betong  
VAV's beteckning TN 91-08-14

Efter granskning av handlingar rörande rubricerande product kan  
livsmedelsverket meddela följande.

**Bedömningsunderlag**

Teknisk beskrivning av produkten EverCrete och dess användning; ur  
en rapport från Lunds Tekniska Högskola, 1990: "EverSeal-metoden  
impregneringen av betong enligt nygammal metod", av Sverker  
Andreasson, sektionen för Väg- och Vattenbyggnad.

Innehållsdeklaration från EverSeal Systems, som visar att EverCrete  
består av en vattenlösning av natriumsilikat (vattenglas), med tillsats av  
låg halt metallkatalysator. Katalysatorns innehåll har specificerats.

Svenska skyddsblad samt diverse intyg från amerikanska laboratorier.

**Bedömmning**

Efter granskning av ovan nämnda underlag har livsmedelsverket inget  
att invända mot att produkten EverCrete används för ytbehandling av  
betong, som kommer i kontakt med dricksvatten.

Detta utlåtande får ej jämföras med ett officiellt godkännande av produkten från  
livsmedelsverkets sida.

Livsmedelsverkets kostnader för handläggningen av detta ärende debiteras VAV i  
särskild faktura.



Gunnar Guzikowski

För kännedom: EverSeal Svenska AB, Att. Christer Vahlberg,  
Aröds Industriväg 78, 422 43 Hisings Backa